



VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

divíze Boskovice-vodohospodářské laboratoře

17.listopadu 14, 680 19 Boskovice

Telefon: 516453132 Fax: 516453146

Zkušební laboratoř č.1249.5 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Adresa: **ADAVAK, s.r.o.**

Nádražní čp.455

67904 Adamov

Protokol č. 2433/2006

Místo odběru: sítě, Adamov, restaurace Pod Horkou.

Odběr provedl: Tesař Stanislav SP2

Příjem provedl: Adámková Marie ing.

Klasifikace vzorku: pitná voda, krácený r. ze sítě dle 252/2004 Sb.

SP2(ČSN ISO 5667-5)

Datum odběru: 04.09.2006 10:35

Datum příjmu: 04.09.2006 14:00

Datum ukončení: 08.09.2006

Název rozboru	Jednotka	Výsledek	Zpracováno dle metody
1.chemický a fyz. rozbor			
amonné ionty	mg/l	0,10	SOP 15
barva	mgPt/l	< 5	SOP 21
chem.spotřeba kyslíku- Mn	mg/l	0,8	SOP 11
chlor volný	mg/l	0,05	interní metodika
chut'	stupeň	0	SOP22
dusičnany	mg/l	19,4	SOP 16
dusíťany	mg/l	< 0,004	SOP 17
elektrická vodivost	mS/m	68.700	SOP2(ČSN EN 27888)
mangan	mg/l	< 0,03	SOP 6
pach	stupeň	0	SOP22
zákal	ZF	0,4	SOP 4
železo	mg/l	< 0,05	SOP 7
pH		7,21	SOP1(ČSN ISO 10523)
2.mikrobiologický a biolog.rozbor			
abioseston	%	2	SOP56(ČSN 757712)
Clostridium perfringens	KTJ/100 ml	0	SOP 58
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	SOP52(TNV 757835)
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	SOP51(TNV 757837.EN ISO 930:
kultivovatelné mikroorg. při 22°C	KTJ/1ml	22	SOP59(ČSN EN ISO 6222)
kultivovatelné mikroorg. při 36 °C	KTJ/1ml	0	SOP59(ČSN EN ISO 6222)
mrtvé mikroorganismy	jedinci/1ml	0	SOP56(ČSN 757711)
termotolerantní koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	SOP52(TNV 757835)
živé mikroorganismy	jedinci/1ml	0	SOP56(ČSN 757711)

Stanovení označená + nejsou akreditována.

Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů.

Součástí protokolu je identifikace jednotlivých metod.

Boskovice, 08.09.2006

VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Divíze
Boskovice
Dle ČSN EN ISO 9001

Ing. Jaroslav Fidler
ved. vodohosp. laboratoří