



# VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

divize Boskovice-vodohospodářské laboratoře

17.listopadu 14, 680 19 Boskovice

Telefon: 516453132 Fax: 516453146

Zkušební laboratoř č.1249.5 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Adresa: **ADAVAK, s.r.o.**

Nádražní čp.455

67904 Adamov

## Protokol č. 0907/2007

Místo odběru: síť, Adamov, MŠ U Kostela čp.46,

Odběr provedl: Tesař Stanislav SP2

Přijem provedl: Pokorná Ludmila

Klasifikace vzorku: pitná voda, krácený r. ze sítě dle 252/2004 Sb.

SP2(ČSN ISO 5667-5)

Datum odběru: 02.04.2007 11:50

Datum příjmu: 02.04.2007 14:00

Datum ukončení: 06.04.2007

| Název rozboru                            | Jednotka     | Výsledek | Zpracováno dle metody        |
|--|--------------|----------|------------------------------|
| <b>1.chemický a fyz. rozbor</b>          |              |          |                              |
| amonné ionty                             | mg/l         | 0,10     | SOP 15                       |
| barva                                    | mgPt/l       | 6        | SOP 21                       |
| chem.spotřeba kyslíku- Mn                | mg/l         | 1,0      | SOP 11                       |
| chlor volný                              | mg/l         | 0,20     | interní metodika             |
| chuť                                     | stupeň       | 0        | SOP 22                       |
| dusičnany                                | mg/l         | 22,2     | SOP 16                       |
| dusitany                                 | mg/l         | < 0,004  | SOP 17                       |
| elektrická vodivost                      | mS/m         | 30,000   | SOP2(ČSN EN 27888)           |
| mangan                                   | mg/l         | < 0,03   | SOP 6                        |
| pach                                     | stupeň       | 0        | SOP 22                       |
| zákal                                    | ZF           | 0,4      | SOP 4                        |
| železo                                   | mg/l         | < 0,05   | SOP 7                        |
| pH                                       |              | 7.70     | SOP1(ČSN ISO 10523)          |
| <b>2.mikrobiologický a biolog.rozbor</b> |              |          |                              |
| abioseston                               | %            | 1        | SOP56(ČSN 757712)            |
| Clostridium perfringens                  | KTJ/100 ml   | 0        | SOP 58                       |
| Escherichia coli                         | KTJ/100 ml   | 0        | SOP52(TNV 757835)            |
| koliformní bakterie                      | KTJ/100 ml   | 0        | SOP51(TNV 757837,EN ISO 930) |
| kultivovatelné mikroorg. při 22°C        | KTJ/1ml      | 0        | SOP59(ČSN EN ISO 6222)       |
| kultivovatelné mikroorg. při 36 °C       | KTJ/1ml      | 0        | SOP59(ČSN EN ISO 6222)       |
| mrtvé mikroorganismy                     | jedinci/1ml  | 0        | SOP56(ČSN 757711)            |
| termotolerantní koliformní bakterie      | KTJ/100 ml   | 0        | SOP52(TNV 757835)            |
| živé mikroorganismy                      | jedinci/1 ml | 0        | SOP56(ČSN 757711)            |

Stanovení označená + nejsou akreditována.

Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů.

Součástí protokolu je identifikace jednotlivých metod.

Boskovice, 06.04.2007

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.  
638 01 Brno Společně 829/156  
Divize Boskovice  
680 19 Boskovice, 17. listopadu 14  
DIČ: CZ494982 Jaroslav Fidler (10)  
ved. vodohosp. laboratoří